

POŽÁRNÍ ŘÁD

pro objekt Společenského sálu Žichlínek

Obsah

1. Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti
2. Požárně technické charakteristiky
3. Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem
Všeobecně, používání otevřeného ohně, zákaz kouření
 - Hořlavé kapaliny, hořlavé nebo hoření podporující plyny
 - Používání elektrických a tepelných spotřebičů
 - Používání hořlavé výzdoby
 - Ostatní
 - Činnost při vzniku požáru ve společenském sále
4. Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti a to pro zahájení, průběh, přerušování a ukončení činnosti
 - Všeobecně
 - Povinnosti po skončení akce
5. Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest
6. Jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance
7. Ostatní

Příloha 1 Seznam členů preventivní požární hlídky (PPH) a pokyny pro jejich činnost

Příloha 2 Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek

Příloha 3 Přehled o umístění věcných prostředků požární ochrany a PBZ

Příloha 4 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích ve Společenském sále Žichlínek

Schválil: Radovan Filip, jednatel společnosti



Služby Obce Žichlínek s.r.o.

Žichlínek 3, PSČ 563 01
IČ: 28828321 DIČ: CZ28828321

Vypracoval: Ing. František Kučera
Požární bezpečnost staveb a technologií
Lidická 309
Lanškroun



e-mail: kucera.frantisek@centrum.cz

Číslo osvědčení o odborné způsobilosti: Š - 110/97, vydalo MV

Platnost od 23. 11. 2012

Poslední aktualizace únor 2018

1. Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti

Společenský sál Žichlínek (dále jen „společenský sál“) je umístěn v objektu č.p. 63 v Žichlínce. V tomto objektu je kromě společenského sálu také menší sál, tzv. myslivna a „Hostinec U Fildy“. V objektu jsou i další prostory nezbytné pro provoz objektu (sklady, kuchyně, šatny, WC atd.).

V objektu společenského sálu se pořádají společenské a kulturní akce (plesy, zábavy, představení atd.). Tyto akce se mohou konat nejen ve společenském sále, ale i v sousedních prostorách myslivny a hospody (společenský sál, myslivna a hospoda jsou navzájem propojeny dveřmi).

V prostorách společenského sálu může být až 434 osob, v myslivně je cca 60 míst k sezení (stoly se židlemi).

Ve společenském sále je instalována elektrická požární signalizace (EPS).

Prostory společenského sálu jsou vytápěny ústředním teplovodním topením z kotle na zemní plyn umístěným na stávajícím WC a VZT jednotkou.

Charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti

Společenskému sálu Žichlínek byly přiřazeny charakteristiky činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. h) a j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tj. činnosti:

- **§ 4 odst. 2 písm. h)** - ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, ve stavbách pro obchod, ve stavbách ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

V prostorách společenského sálu může být až 434 osob.

- **§ 4 odst. 2 písm. j)** - u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah

Zdroje zapálení

Předpokládá se působení těchto zdrojů zapálení v prostorách společenského sálu:

- otevřený plamen
- elektrická energie
- horké nebo oteplené plochy
- samovznícení, vzájemná reakce látek
- úmysl
- nedbalost

2. Požárně technické charakteristiky

V prostorách společenského sálu se vyskytují běžné hořlavé hmoty v pevném stavu, např. plasty, dřevo, papír, které tvoří vybavení objektu.

Charakteristiky pro papír

(orientační - není stanoveno pro konkrétní druh papíru)

Hořlavý materiál sestávající převážně z celulozy, při skladování ve vrstvách má sklon k tepelnému samovznícení, teplota samovznícení 100 °C, při skladování ve vrstvách chrání před zdroji tepla s teplotou větší než 100 °C. Rovněž při působení kyseliny dusičné a jiných silných oxidantů má sklon k chemickému samovznícení.

Hasivo: voda, těžká, střední a lehká pěna,

Smrkové dřevo

Hustota 422 432 kg.m⁻³, výhřevnost 20000 kJ.kg⁻³, bod hoření 241 °C, teplota vznícení 397 °C, má sklon k tepelnému samovznícení, teplota samovznícení cca 120 °C, teplota žhnutí 305 °C.

Při skladování chránit před zdroji tepla s teplotou větší než 120 °C.

Zemní plyn

Zvaný též přírodní. Hořlavý plyn, bezbarvý. Při běžném použití se odorizuje (vytváří umělý zápach) a to přidáváním merkaptanů. Složení zemního plynu:

- uhlovodíky (mimo metan) 2.1 - 6.3 %
- metan 88 - 95 %

Oxid uhličitý a dusík se vyskytují v zemním plynu v hodnotách od 0.1 - 10 %. Spalné teplo 39.6 - 41.0 MJ.m⁻³, rychlost hoření se vzduchem 0.31 m.s⁻¹. Spodní mez výbušnosti 3.8 obj.%, horní mez výbušnosti 28 obj.%, bod vznícení 482 - 710 °C.

Nejvýše přípustné množství látek uvedených v bodě 2, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti:

- množství hořlavých látek nepřesáhne hodnotu odpovídající hmotnosti a výhřevnosti započítané do nahodilého požárního zatížení $p_n = 25 \text{ kg.m}^{-2}$

3. Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem

Všeobecně, používání otevřeného ohně, zákaz kouření

- každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení
- ve společenském sále je zakázáno kouření a používání otevřeného plamene, kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech
- v objektu č.p. 63 v Žichlínce lze provádět svařování (ve smyslu vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.), práce, při kterých se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení a práce, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze v nutných případech. Tyto práce se mohou provádět pouze se souhlasem příslušných pověřených pracovníků obecního úřadu (jednatel společnosti Služby obce Žichlínek, s.r.o.). Před prováděním těchto prací musí být mj. vystaveno písemné povolení k provedení uvedené práce, dále musí být provedena a splněna požárně bezpečnostní opatření uvedená v tomto povolení, případně stanovena a splněna další požárně bezpečnostní opatření, ustavena preventivní požární hlídka (požární dohled). Zároveň musí být splněny podmínky dle příslušných předpisů, např. dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb., vyhl. MV č. 87/2000 Sb. **Pozor! Důraz klást na odstranění hořlavých látek mimo dosah účinků práce**
- každý je povinen dodržovat platné předpisy na úseku požární ochrany, musí dodržovat předepsaný postup obsluhy zařízení a spotřebičů - zařízení a spotřebiče musí provozovat v předepsaných parametrech. Opravovat zařízení a spotřebiče (včetně plynových zařízení) může jen osoba odborně způsobilá a k tomu určená. Postup při zjištění poruchy nebo závady - viz bod 4

Hořlavé kapaliny, hořlavé nebo hoření podporující plyny

- ve společenském sále se nesmí skladovat hořlavé kapaliny
- manipulace s hořlavými kapalinami musí být v souladu s ČSN 65 0201 Přílohou č. 7 vyhl. č. 23/2008 Sb. a bezpečnostními listy
- při každé manipulaci s hořlavými kapalinami musí být prostor dostatečně větrán tak,

aby nedošlo k vytvoření prostředí s nebezpečím výbuchu, současně musí být zamezeno působení všech zdrojů zapálení, včetně otevřeného ohně

- neprodleně po skončení manipulace musí být hořlavá kapalina těsně uzavřena v obalu
- při úniku (rozlití) hořlavé kapaliny, hořlavého plynu musí být:
 - provedena evakuace osob ohrožených tímto únikem
 - zabráněno vzniku nebezpečné koncentrace v ovzduší, zajištěno odvětrání prostoru, ve kterém došlo k úniku hořlavé kapaliny nebo plynu (otevřít dveře, okna na volné prostranství)
 - zamezeno působení zdrojů zapálení (iniciačních zdrojů) a zamezeno nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu
 - likvidován zdroj úniku - uzavřít přívod hořlavé kapaliny nebo plynu
 - přivolána pomoc
 - dále dodržovat opatření uvedená v bezpečnostním listu
- ve společenském sále se nesmí skladovat tlakové nádoby na hořlavé nebo hořlavě podporující plyny

Používání elektrických a tepelných spotřebičů

Instalace

- je možné používat pouze schválené, evidované a dle příslušných předpisů instalované elektrické a tepelné spotřebiče (zařízení)
- spotřebiče se mohou používat pouze k účelu a způsobem, který výrobce (nebo prodejce) určil
- provedení elektrických zařízení musí odpovídat stanovenému druhu prostoru
- ve společenském sále a souvisejících prostorách se nesmí používat otevřené spotřebiče pevných, kapalných nebo plynných paliv – při používání těchto spotřebičů hrozí výrazně vyšší možnost vzniku požáru

Provoz

- pokud jsou svítidla vybavena kryty, musí být tyto kryty funkční
- před zahájením práce s elektrickým spotřebičem zkontrolujte izolaci přívodního kabelu a vůbec celkový stav spotřebiče. Používat se může jen nepoškozený spotřebič
- při používání tepelných, elektrických nebo jiných spotřebičů
 - dbejte na to, aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky
 - dbejte na to, aby zapnuté elektrické spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechány bez dozoru,
 - dodržujte bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot
- pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací šňůry. Vždy zkontrolujte, zda prodlužovací šňůry nejsou odřené nebo opotřebené. Neukládejte prodlužovací šňůry pod podlahovou krytinu, podložky, neobtáčejte je okolo hřebíků a háčků
- nepřetěžujte zásuvky. Vypadávají při provozu jističe? Okamžitě snižte množství spotřebičů zapojených v síti
- sledujte skutečnosti signalizující možné nebezpečí, že elektrický spotřebič nebo elektrická instalace způsobí požár (např. působením zkratu, přechodového odporu atd.), zejména poblikávání světel, přerušovaný chod zařízení, přehřívání izolačních částí, změna barevné struktury (např. zahnědnutí plastu apod.), pomalý provoz spotřebiče, vypadávání jističů apod.
- každou závadu na spotřebiči neprodleně oznamte určené osobě – viz bod 7. Jakékoliv opravy a zásahy do elektrického zařízení mohou provádět pouze osoby, které mají

příslušnou odbornou způsobilost a jsou těmito pracemi na pracovištích a v prostorách objektu pověřeny

- zajistěte dostatečný prostor okolo elektrických spotřebičů, abyste zabránili jejich přehřátí
- spotřebiče udržujte v čistotě, ze spotřebičů pravidelně odstraňujte prach – prach představuje nebezpečí pro vznik požáru

Vypínání spotřebičů

- pokud to návod k obsluze vyžaduje, odpojte po skončení používání spotřebič od přívodu elektrické energie (vypojte spotřebič ze zásuvky); spotřebič odpojte od přívodu elektrické energie i v ostatních případech, kdy je to možné. Při odpojování dbajte, aby nedošlo k poškození zásuvky nebo přívodní šňůry
- Pozor! Rychlovarná konvice musí být bezprostředně po každém použití odpojena od sítě
- nenechávejte svítit svítidla, zejména zářivky, bez dozoru. Vždy když to je možné, zhasínejte světla, např. při odchodu z pracoviště, pokud odcházíte poslední

Používání hořlavé výzdoby

- hořlavou výzdobu, resp. výzdobu obsahující hořlavé hmoty lze ve společenském sále a v souvisejících prostorách instalovat pouze v nezbytně nutných případech, v nezbytně nutném množství a za splnění těchto základních požadavků:
 - dekorační materiály z umělých hmot (plasty), které nejsou v samozhášivé úpravě (polystyren, folie z plastů, plexisklo, polykarbonát apod.) je nepřipustné používat. Použití pěnového polystyrenu je omezeno pouze na realizaci nápisů, znaků a aranžerských prvků. Celkové použité množství nesmí přesáhnout 2 m²
 - pro výzdobu se nesmí použít hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají
 - pro výzdobu se nesmí použít materiály výbušné, toxické, hořlavé kapaliny, hořlavé nebo hoření podporující plyny
 - hořlavé materiály musí být umístěny dostatečně daleko od zdrojů zapálení, aby nemohlo dojít k zapálení hořlavého materiálu těmito zdroji zapálení
 - hořlavá výzdoba může být zřízena jen na nezbytně nutnou dobu (např. během konání akce, poté musí být neprodleně odstraněna)
 - výzdoba nesmí (ani při požáru) omezovat nebo bránit provedení bezpečné a včasné evakuace osob, popř. zvířat a materiálu z objektu; dále nesmí bránit nebo omezovat přístup jednotek požární ochrany do prostorů zasažených požárem
 - umístění a provedení výzdoby musí být vždy konzultováno s velitelem preventivní požární hlídky, jeho případné připomínky musí být akceptovány

Ostatní

- předměty a zařízení, které svými vlastnostmi nebo provedením ohrožují požární bezpečnost osob, nesmí být ve společenském sále používány nebo skladovány
- obsah popelníků nesmí být ukládán spolu s hořlavým odpadem, obsah popelníků ukládat do nehořlavých těsně uzavíratelných nádob
- každý je povinen zamezit působení zdrojů zapálení (iniciačních zdrojů)

Činnost při vzniku požáru ve společenském sále

- činnost osob při vzniku požáru ve společenském sále vymezují požární poplachové směrnice
- postup při evakuaci osob a materiálu z objektu zasaženého nebo ohroženého požárem upravuje požární evakuační plán
- každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:
 - provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob

- uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření (např. uzavření požárních uzávěrů otvorů, uzavření dveří, odstranění hořlavých látek z dosahu požáru)
- ohlásit neodkladně na určeném místě - ohlašovna požáru - tel. 150 nebo 112 zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení
- poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce

Tuto pomoc není fyzická osoba povinna poskytnout, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

- požární poplach se vyhláší hlasitým voláním „**HOŘÍ**“, požární poplach a výzva k opuštění objektu se kromě volání „**HOŘÍ**“ může vyhlásit také evakuačním rozhlasem nebo houkáním sirén elektrické požární signalizace nebo, popř. kombinací těchto možností
- pokud vás požár ohrožuje - všechny osoby z prostoru zasaženého nebo ohroženého požárem musí neprodleně samostatně tento prostor opustit a odejít do bezpečí na volné prostranství. Osoby musí také neprodleně opustit prostor zasažený nebo ohrožený příznaky požáru (např. dýmem)
- také ostatní osoby, pokud neposkytují osobní pomoc, odejdou z objektu na volné prostranství mimo požárem ohrožený prostor. Vždy při vyhlášení požárního poplachu osoby opouštějí objekt a shromáždí se na volném prostranství před objektem
- při odchodu z místností zavírat dveře, ale **NEZAMYKAT**
- evakuaci osob organizují a provádí členové preventivní požární hlídky ve spolupráci s pořadatelem (např. vyzývají k opuštění objektu, usměrňují unikající osoby). Pokud není preventivní požární hlídka zřízena, organizují a provádí evakuaci osob pořadatelé
- pokud to situace umožní (nesmí osoba vystavit vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou nebo jí v tom nesmí bránit důležitá okolnost) – v požárem zasaženém nebo ohroženém prostoru
 - z dosahu účinků požáru odstraňte hořlavé materiály
- k případnému hasebnímu zásahu musí osoby nastupovat z volného (požárem neohroženého) prostoru tak, aby nedošlo k ohrožení osob požárem nebo zplodinami hoření
- evakuace materiálu bude provedena pouze v případě, pokud to situace při požáru dovolí, tj. nesmí dojít k vystavení osob vážnému ohrožení nebo v tom osobám nesmí bránit důležitá okolnost). **POZOR!** Záchrana osob má přednost před záchranou zvířat a majetku.

4. Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti a to pro zahájení, průběh, přerušování a ukončení činnosti

Všeobecně

- dodržování zákazu kouření, dodržování opatření požární ochrany při manipulaci s otevřeným ohněm, zamezení působení všech zdrojů zapálení
- pořadatel je povinen v dostatečném časovém předstihu před zahájením akce zřídit preventivní požární hlídku, stanovit úkoly pro její činnost, zabezpečit její odbornou přípravu, zabezpečit její označení a plnění úkolů stanovených preventivní požární hlídce zvláštními právními předpisy. Seznam členů preventivní požární hlídky uvede do přílohy 1 tohoto požárního řádu. Ostatní viz též Příloha 4 tohoto požárního řádu
- musí být splněny požadavky pro pořádání akcí uvedené v Příloze 4 tohoto požárního řádu
- pořadatel je povinen kontrolovat, zda nehrozí nebezpečí vzniku požáru, zda jsou prostory v objektu v požárně bezpečném stavu. Zjištěné závady musí neprodleně odstranit. Závady, které nemůže (nebo není oprávněn) sám odstranit, neprodleně

hlásit určené osobě (viz bod 7). Důležité je věnovat pozornost poruchám nebo nestandardním projevům při provozu elektrických a tepelných zařízení. V případě, že hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku požáru (např. jsou již patrné příznaky hoření - dým, zvýšená teplota, světelné projevy apod.)

- vypnout (zastavit) spotřebič, zařízení, nebo přerušit činnost a provést opatření proti vzniku požáru
 - pokud už došlo ke vzniku požáru, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, dále viz odstavec „každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru“, v bodě 3 tohoto požárního řádu
- pořadatel je povinen kontrolovat, zda věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení na pracovišti jsou kompletní, zda nejsou zjevně poškozené nebo nefunkční. Zjištěné závady hlásit neprodleně určené osobě (viz bod 7)

Povinnosti po skončení akce

Po skončení práce nebo pobytu ve společenském sále se musí (pořadatel akce provede):

- provést úklid pracoviště, odstranit odpad a uložit určeným způsobem
- vypnout elektrická zařízení, která v mimopracovní době nemusí být z technologických (a provozních) důvodů v provozu
- pokud to návod k obsluze vyžaduje, odpojit po skončení používání spotřebič od přívodu elektrické energie (vypojit spotřebič ze zásuvky); spotřebič odpojit od přívodu elektrické energie i v ostatních případech, kdy je to možné. Při odpojování dbát, aby nedošlo k poškození zásuvky nebo přívodní šňůry
- hořlavé kapaliny uložit dle požadavků příslušných předpisů
- ostatní materiály a látky uložit dle požadavků příslušných předpisů
- provést další stanovená opatření, viz např. dokumentace požární ochrany, vnitřní předpisy společnost, podmínky uvedené výrobcem nebo dodavatelem zařízením
- při odchodu ze společenského sálu po skončení akce je pořadatel akce povinen se přesvědčit, zda nehrozí nebezpečí vzniku požáru, zda jsou prostory společenského sálu v požárně bezpečném stavu
- při odchodu ze společenského sálu po skončení akce musí být provedena opatření k zamezení (nebo alespoň ztížení) vstupu nepovolaných osob do objektu

Zjištěné závady musí být neprodleně odstraněny. Závady, u kterých nelze zajistit jejich odstranění, neprodleně hlásit určené osobě (viz bod 7).

5. Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest

- každý musí vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení
- na únikových cestách není dovoleno - ani přechodně, skladovat materiál, který by snižoval šířku únikové cesty nebo neumožňoval bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z objektu
- musí být k dispozici volné východy z jednotlivých prostorů – dveře nesmí svým zajištěním (uzamčením) bránit evakuaci osob ani zásahu požárních jednotek
- pořadatelé musí zajistit, aby dveře na únikových cestách, které jsou při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, byly při evakuaci otevíratelné a průchodné. POZOR! Dveře na volné prostranství musí být při akci odemknuty!
- POZOR! Pokud jsou dveře vybaveny samozavíračem, nesmí se funkce samozavírače nijak blokovat.

6. Jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance

Při pořádání akcí za požární ochranu ve společenském sále odpovídá odpovědná osoba pořadatele.

V ostatních případech (mimo pořádání akcí) je odpovědným vedoucím zaměstnancem jednatel společnosti.

7. Ostatní

Závady na úseku požární ochrany ve společenském sále při akcích neprodleně hlásit veliteli preventivní požární hlídky, v ostatních případech jednatelem společnosti nebo starostovi.

Příloha 1 Seznam členů preventivní požární hlídky (PPH) a pokyny pro jejich činnost

Jméno a příjmení člena PPH	Funkce v PPH	Úkoly člena PPH v případě vzniku požáru
	Velitel PPH	oznáme požár na ohlašovací požár vyhlásí požární poplach pro osoby v objektu vyhlásí požární poplach pro členy preventivní požární hlídky zajistí průchodnost únikových cest vypíná elektrický proud, uzavírá přívod plynu do příjezdu jednotky PO řídí, organizuje a provádí hasební zásah, evakuaci osob a majetku
	Člen PPH Při nepřítomnosti velitele PPH plní úkoly velitele PPH	provádí hasební zásah, evakuaci osob a majetku řídí se pokyny velitele PPH při nepřítomnosti velitele PPH plní úkoly velitele PPH
	Člen PPH	provádí hasební zásah, evakuaci osob a majetku včetně tlakových lahví řídí se pokyny velitele PPH
Osobní pomoc	Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení, poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce. Tuto pomoc není fyzická osoba povinna poskytnout, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.	

Pozn. v požární prevenci je úkolem PPH dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně, zjištěné závady hlásit neprodleně příslušnému zaměstnanci. V případě vzniku požáru je úkolem PPH provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. Pokud bude přítomen menší počet členů PPH než tento plánovaný, musí být vždy operativně určeny konkrétní úkoly pro přítomné členy PPH tak, aby bylo vždy zajištěno splnění úkolu PPH.

Příloha 2 Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek

Název výstražné a bezpečnostní značky	Umístění značky
Kotelna. Nepovolaným vstup zakázán	Na dveřích do VZT (2. NP)
Únikový východ	U dveří na únikové cestě
Úniková cesta	Na ÚC
Hasicí přístroj	U přenosných hasicích přístrojů
Únik po schodech dolů	Schody z galerie (2. NP)
Hlásič požáru	U tlačítkových hlásičů požáru
Zde není únikový východ	U dveří do skladu židlí
Zde není únikový východ	U dveří mezi sálem a hospodou
Zde není únikový východ	U dveří mezi sálem a myslivnou
Pozor elektrické zařízení. Nehas vodou ani pěnovými přístroji	Na el. rozvaděčích
Central stop. Total stop	

Příloha 3 Přehled o umístění věcných prostředků požární ochrany a PBZ

Druh věcného prostředku PO	Umístění věcného prostředku PO
Přenosné hasicí přístroje práškové 21A	Ve společenském sále
Vnitřní odběrní místo	Ve společenském sále
Požární uzávěr otvoru EI SC30DP3	Ve společenském sále
Požární uzávěr otvoru EW 60, EI 20	Poklop (schody) na půdu
Nouzové osvětlení	V objektu
EPS včetně zařízení EPS	V objektu
ZOTK (LAMINUX)	Střecha nad společenským sálem
Záložní zdroj	Serv. místn.
Nouzový zvukový signál	Společenský sál
Panikové kování	Dveře na VP

Příloha 4 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích ve Společenském sále Žichlínek

Povinnosti pořadatele akce

1. Pořadatel akce je povinen oznámit její konání nejméně týden předem obecnímu úřadu a jednateli společnosti Služby obce Žichlínek s.r.o.
2. Obecní úřad na základě oznámení písemně povolí konání akce
3. Pořadatel akce odpovídá za zajištění požární ochrany a za plnění povinností na úseku požární ochrany při akci, především za zajištění včasného a bezpečného úniku všech osob, zajištění hasebních prostředků, zajištění funkčnosti spojovacích prostředků, zajištění přístupnosti uzávěrů medií. Pořadatel určí osobu odpovědnou za plnění povinností na úseku požární ochrany
4. Pořadatel akce je povinen dodržovat ustanovení tohoto požárního řádu
5. Pořadatel je povinen zajistit, aby příjezdové cesty k objektu byly volné a použitelné pro vozidla jednotek požární ochrany a aby byl vytvořen dostatečný prostor k provedení hasebnímu zásahu a samostatný prostor pro shromáždění osob
6. Pořadatelé musí zajistit, aby byly k dispozici volné východy z jednotlivých prostorů - dveře nesmí svým zajištěním (uzamčením) bránit evakuaci osob ani zásahu požárních jednotek
7. Pořadatel musí zajistit, aby dveře na únikových cestách, které jsou při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, byly při evakuaci otevíratelné a průchodné. POZOR! Dveře na volné prostranství musí být při akci odemknuty!
8. Pořadatel je povinen zřídit preventivní požární hlídku. Minimální počet členů preventivní požární hlídky je 1 + 2 (velitel + další dva členové). Další počet členů preventivní požární hlídky musí být úměrný počtu účastníků akce. Minimálně však 1 člen preventivní požární hlídky na každých dalších 200 osob nad stanovený mezní počet osob
9. Pořadatel před zahájením akce prověří akceschopnost preventivní požární hlídky

10. Pořadatel akce prostřednictvím preventivní požární hlídky prověří vybavenost prostředky požární ochrany (přenosné hasicí přístroje, vybavení vnitřních odběrných míst – požárních hydrantů), zda jsou volné únikové cesty a východy (POZOR! Dveře na volné prostranství musí být při akci odemknuty!), zda je volný přístup k uzávěrům medií
11. Pořadatel zajistí, aby se členové preventivní požární hlídky seznámili s charakterem akce (kulturní, sportovní, výstava apod.), objektu a prostoru, ve kterém se akce bude konat
12. Pořadatel akce se musí řídit stanoviskem velitele preventivní požární hlídky. Při zjištění závažných nedostatků v zabezpečení požární ochrany, nesmí být akce zahájena nebo v ní nesmí být pokračováno do doby, než budou nedostatky odstraněny
13. Při pořádání akcí většího rozsahu nebo významu je pořadatel povinen projednat zabezpečení požární ochrany na Hasičském záchranném sboru Pardubického kraje, územním odboru Ústí nad Orlicí
14. Při používání otevřeného ohně v objektu (svíčky apod.), prostředků zábavné pyrotechniky apod., musí být zabezpečena zvláštní požárně bezpečnostní opatření (např. přítomnost alespoň jednoho člena preventivní požární hlídky s vhodným hasebním prostředkem), použité pyrotechnické prostředky apod. musí být bezpečným způsobem zlikvidovány a odstraněny
15. Při plnění balónků technickými plyny musí pořadatel zajistit, aby byla tato činnost prováděna v souladu s příslušnými předpisy. POZOR! Při akci uvnitř uzavřeného objektu musí pořadatel zajistit zákaz plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén)
16. Při používání tlakových nádob na plyny musí být zajištěna bezpečnost tlakových nádob na plyny v souladu s příslušnými předpisy
17. U tlakových nádob s technickými plyny, které ve směsi se vzduchem vytvářejí hořlavou nebo výbušnou směs, musí mít obsluha k dispozici přenosný hasicí přístroj s nejmenší náplní (obsahem hasebné látky) 6 kg CO₂

Preventivní požární hlídka

1. Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru
2. Členové preventivní požární hlídky musí být starší 18 let, musí být zdravotně (psychicky i fyzicky) způsobilí pro výkon této funkce
3. Členové preventivní požární hlídky nesmí před konáním akce a po dobu jejího trvání konzumovat alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky, nesmí se zúčastňovat zábavy, ani vykonávat jinou činnost, která nesouvisí s výkonem funkce člena preventivní požární hlídky
4. Členové preventivní požární hlídky nastupují výkon své funkce v dostatečném časovém předstihu, nejméně půl hodiny před zahájením akce a končí nejméně půl hodiny po skončení akce

5. Členové preventivní požární hlídky musí absolvovat požadovanou odbornou přípravu, kterou provádí osoba odborně způsobilá
6. Členové preventivní požární hlídky musí být viditelně označeny, např. visačkou s nápisem „PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKA“, kterou člen preventivní požární hlídky nosí viditelně
7. Velitel preventivní požární hlídky provede před zahájením akce písemný záznam do dokumentace k tomu určené (případně do požární knihy). V tomto písemném záznamu mimo jiné uvede:
 - a) datum, dobu a druh akce
 - b) jména členů preventivní požární hlídky
 - c) výsledek kontroly prostoru z hlediska požární bezpečnosti před zahájením akce – průchodnost únikových cest a východů, uzávěrů medií, vybavení hasebními prostředky a jejich rozmístění, prověření funkčnosti telefonního spojení na ohlašovnu požáru apod.)
 - d) výsledek kontroly po skončení akce

Všechny písemné záznamy v dokumentaci (požární knize) podepíše mimo velitele preventivní požární hlídky i pořadatel akce.

8. Členové preventivní požární hlídky provádí trvale v průběhu akce kontrolu všech prostorů, které jsou při akci používány. Členové preventivní požární hlídky jsou povinni kontrolovat, zda nehrozí nebezpečí vzniku požáru, zda jsou prostory v objektu v požárně bezpečném stavu. Zjištěné závady musí neprodleně odstranit. Závady, které nemohou (nebo nejsou oprávněni) sami odstranit, neprodleně hlásit určené osobě (viz bod 7). V případě, že hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku požáru (např. jsou již patrné příznaky hoření - dým, zvýšená teplota, světelné projevy apod.), vypnout (zastavit) spotřebič, zařízení, přerušit akci a provést opatření proti vzniku požáru; pokud už došlo ke vzniku požáru, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru
9. Členové preventivní požární hlídky musí být vybaveni nejméně jedním funkčním mobilním telefonem, kterým lze ohlásit požár na ohlašovnu požáru. Členové preventivní požární hlídky musí znát, kde jsou místa pro ohlášení požáru, dále musí znát místo, odkud lze vyhlásit požární poplach jednotce sboru dobrovolných hasičů obce a způsob vyhlášení požárního poplachu této jednotce.

